



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

## Reconnaissance AEA1 N° 22939

**Titulaire**

Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Fabricant**

Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Groupe**

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit**

ISO-SWISS COLOR EINGEFÄRBT

**Description**

Plaque en laine de verre (52kg/m<sup>3</sup>), avec/sans revêtue d'un côté de tissu de verre (0,6mm)

**Utilisation**

RF1 avec/sans revêtue

**Documentation**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '400280-17-0338-01' (24.07.2017), Rapport d'essai '401097-18-0038-01' (01.02.2018)

**Conditions d'essai**

AEA1

**Appréciation**

Indice d'Incendie	5.3	avec revêtue
Indice d'Incendie	6q.3	sans revêtue

**Durée de validité**

31.12.2022

**Date d'édition**

03.05.2019

**Remplace l'attestation du**

01.11.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo