



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 22939

Inhaber /-in
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Hersteller /-in
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISO-SWISS COLOR EINGEFÄRBT

Beschreibung Glaswollplatte (52kg/m3), einseitig mit/ohne Glasgewebe kaschiert (0,6mm)

Anwendung RF1 mit/ohne Kaschierung

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400280-17-0338-01' (24.07.2017), Prüfbericht '401097-18-0038-01' (01.02.2018)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 5.3 mit Kaschierung
Brandkennziffer 6q.3 ohne Kaschierung

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 03.05.2019
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo